

Bến Tre, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 01/2021
(Thực hiện theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT)**

1. NHÀ MÁY NƯỚC AN HIỆP

Tổng số mẫu xét nghiệm mức độ A ngày lấy mẫu 05/01/2021:

03 mẫu

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			QCVN 01- 1:2018/BYT
		0104.21	0105.21	0106.21	
1	Coliform	KPH	KPH	KPH	<3 CFU/100ml
2	E.coli	KPH	KPH	KPH	<1 CFU/100ml
3	Màu sắc (TCU)	KPH	KPH	KPH	15 TCU
4	Mùi, vị	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	Độ đục	< 0,50	< 0,50	< 0,50	≤ 2NTU
6	pH	7,57	7,32	7,33	6,0 - 8,5
7	Chlor dư tổng cộng	0,93	0,77	0,95	0,2 - 1 mg/l

2. NHÀ MÁY NƯỚC SƠN ĐỒNG

Tổng số mẫu xét nghiệm mức độ A ngày lấy mẫu 04/01/2021:

03 mẫu

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			QCVN 01- 1:2018/BYT
		0093.21	0094.21	0095.21	
1	Coliform	KPH	KPH	KPH	<3 CFU/100ml
2	E.coli	KPH	KPH	KPH	<1 CFU/100ml
3	Màu sắc (TCU)	KPH	KPH	KPH	15 TCU
4	Mùi, vị	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	Độ đục	0,58	0,85	0,77	≤ 2NTU

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			QCVN 01-1:2018/BYT
		0093.21	0094.21	0095.21	
6	pH	7,08	6,98	6,86	6,0 - 8,5
7	Chlor dư tổng cộng	1,0	0,32	0,3	0,2 - 1 mg/l

3. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC PHÚ TÂN

Tổng số mẫu xét nghiệm mức độ A ngày lấy mẫu 06/01/2021:

03 mẫu

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			QCVN 01-1:2018/BYT
		0114.21	0115.21	0116.21	
1	Coliform	KPH	KPH	KPH	<3 CFU/100ml
2	E.coli	KPH	KPH	KPH	<1 CFU/100ml
3	Màu sắc (TCU)	KPH	KPH	KPH	15 TCU
4	Mùi, vị	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	Độ đục	<0,50	<0,50	<0,50	≤ 2NTU
6	pH	7,07	6,98	6,96	6,0 - 8,5
7	Chlor dư tổng cộng	0,86	0,53	0,28	0,2 - 1 mg/l

4. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CHỢ LÁCH

Tổng số mẫu xét nghiệm mức độ A ngày lấy mẫu 05/01/2021:

03 mẫu

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			QCVN 01-1:2018/BYT
		0107.21	0108.21	0109.21	
1	Coliform	KPH	KPH	KPH	<3 CFU/100ml
2	E.coli	KPH	KPH	KPH	<1 CFU/100ml
3	Màu sắc (TCU)	<7,50	9,68	<7,50	15 TCU
4	Mùi, vị	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	Độ đục	0,86	1,63	0,64	≤ 2NTU
6	pH	7,41	7,43	7,47	6,0 - 8,5

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			QCVN 01-1:2018/BYT
		0107.21	0108.21	0109.21	
7	Chlor dư tổng cộng	1,00	0,33	0,21	0,2 - 1 mg/l

5. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC GIÒNG TRÔM

Tổng số mẫu xét nghiệm mức độ A ngày lấy mẫu 04/01/2021:

03 mẫu

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			QCVN 01-1:2018/BYT
		0096.21	0097.21	0098.21	
1	Coliform	KPH	KPH	KPH	<3 CFU/100ml
2	E.coli	KPH	KPH	KPH	<1 CFU/100ml
3	Màu sắc (TCU)	KPH	KPH	KPH	15 TCU
4	Mùi, vị	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	Độ đục	<0,50	0,52	0,58	≤ 2NTU
6	pH	6,82	6,89	6,92	6,0 - 8,5
7	Chlor dư tổng cộng	0,90	0,70	0,40	0,2 - 1 mg/l

PHÊ DUYỆT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Thanh Bình

TP. KỸ THUẬT

Phan Thanh Nhân

NGƯỜI LẬP

Trần Quốc Việt