

Bến Tre, ngày 28 tháng 4 năm 2021

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 04/2021
(Thực hiện theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT)

1. NHÀ MÁY NƯỚC AN HIỆP

Tổng số mẫu xét nghiệm mức độ A ngày lấy mẫu 06/04/2021:

03 mẫu

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			QCVN 01-1:2018/BYT
		0318.21	0319.21	0320.21	
1	Coliform	KPH	KPH	KPH	<3 CFU/100ml
2	E.coli	KPH	KPH	KPH	<1 CFU/100ml
3	Màu sắc (TCU)	KPH	KPH	KPH	15 TCU
4	Mùi, vị	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	Độ đục	< 0,50	< 0,50	< 0,50	≤ 2NTU
6	pH	7,63	7,59	7,66	6,0 - 8,5
7	Chlor dư tổng cộng	1,0	0,6	0,8	0,2 - 1 mg/l

2. NHÀ MÁY NƯỚC SƠN ĐÔNG

Tổng số mẫu xét nghiệm mức độ A ngày lấy mẫu 05/04/2021:

03 mẫu

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			QCVN 01-1:2018/BYT
		0312.21	0313.21	0314.21	
1	Coliform	KPH	KPH	KPH	<3 CFU/100ml
2	E.coli	KPH	KPH	KPH	<1 CFU/100ml
3	Màu sắc (TCU)	KPH	KPH	KPH	15 TCU
4	Mùi, vị	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	Độ đục	KPH	KPH	< 0,50	≤ 2NTU
6	pH	7,43	7,47	7,63	6,0 - 8,5

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			QCVN 01-1:2018/BYT
		0312.21	0313.21	0314.21	
7	Chlor dư tổng cộng	1,0	0,3	0,30	0,2 - 1 mg/l

3. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC PHÚ TÂN

Tổng số mẫu xét nghiệm mức độ A ngày lấy mẫu 08/04/2021:

03 mẫu

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			QCVN 01-1:2018/BYT
		0326.21	0327.21	0328.21	
1	Coliform	KPH	KPH	KPH	<3 CFU/100ml
2	E.coli	KPH	KPH	KPH	<1 CFU/100ml
3	Màu sắc (TCU)	<7,50	<7,50	<7,50	15 TCU
4	Mùi, vị	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	Độ đục	<0,50	<0,50	<0,50	≤ 2NTU
6	pH	7,58	7,54	7,47	6,0 - 8,5
7	Chlor dư tổng cộng	1,0	0,74	0,49	0,2 - 1 mg/l

4. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CHỢ LÁCH

Tổng số mẫu xét nghiệm mức độ A ngày lấy mẫu 06/04/2021:

03 mẫu

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			QCVN 01-1:2018/BYT
		0315.21	0316.21	0317.21	
1	Coliform	KPH	KPH	KPH	<3 CFU/100ml
2	E.coli	KPH	KPH	KPH	<1 CFU/100ml
3	Màu sắc (TCU)	KPH	KPH	KPH	15 TCU
4	Mùi, vị	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	Độ đục	<0,50	<0,50	<0,50	≤ 2NTU
6	pH	7,98	7,62	7,64	6,0 - 8,5
7	Chlor dư tổng cộng	1,0	0,4	0,2	0,2 - 1 mg/l

5. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC GIÒNG TRÔM

Tổng số mẫu xét nghiệm mức độ A ngày lấy mẫu 08/04/2021:

03 mẫu

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			QCVN 01-1:2018/BYT
		0323.21	0324.21	0325.21	
1	Coliform	KPH	KPH	KPH	<3 CFU/100ml
2	E.coli	KPH	KPH	KPH	<1 CFU/100ml
3	Màu sắc (TCU)	<7,50	<7,50	<7,50	15 TCU
4	Mùi, vị	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	Độ đục	<0,50	0,51	<0,50	≤ 2NTU
6	pH	7,73	7,71	7,70	6,0 - 8,5
7	Chlor dư tổng cộng	0,94	0,62	0,45	0,2 - 1 mg/l

PHÊ DUYỆT**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC****PHẠM TỔNG GIÁM ĐỐC***Phan Thanh Bình***TP. KỸ THUẬT**
Phan Thành Nhân**NGƯỜI LẬP**
Trần Quốc Việt