

Bến Tre, ngày 31 tháng 5 năm 2021

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 05/2021
(Thực hiện theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT)

1. NHÀ MÁY NƯỚC AN HIỆP

Tổng số mẫu xét nghiệm mức độ A ngày lấy mẫu 05/05/2021:

03 mẫu

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			QCVN 01-1:2018/BYT
		0438.21	0439.21	0440.21	
1	Coliform	KPH	KPH	KPH	<3 CFU/100ml
2	E.coli	KPH	KPH	KPH	<1 CFU/100ml
3	Màu sắc (TCU)	KPH	KPH	KPH	15 TCU
4	Mùi, vị	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	Độ đục	< 0,50	< 0,50	< 0,50	≤ 2NTU
6	pH	7,69	7,57	7,64	6,0 - 8,5
7	Chlor dư tổng cộng	0,91	0,62	0,88	0,2 - 1 mg/l

2. NHÀ MÁY NƯỚC SƠN ĐÔNG

Tổng số mẫu xét nghiệm mức độ A ngày lấy mẫu 04/05/2021:

03 mẫu

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			QCVN 01-1:2018/BYT
		0434.21	0435.21	0436.21	
1	Coliform	KPH	KPH	KPH	<3 CFU/100ml
2	E.coli	KPH	KPH	KPH	<1 CFU/100ml
3	Màu sắc (TCU)	7,90	<7,50	<7,50	15 TCU
4	Mùi, vị	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	Độ đục	< 0,50	< 0,50	< 0,50	≤ 2NTU
6	pH	7,65	7,59	7,58	6,0 - 8,5

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			QCVN 01-1:2018/BYT
		0434.21	0435.21	0436.21	
7	Chlor dư tổng cộng	1,0	0,3	0,3	0,2 - 1 mg/l

3. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC PHÚ TÂN

Tổng số mẫu xét nghiệm mức độ A ngày lấy mẫu 10/05/2021:

03 mẫu

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			QCVN 01-1:2018/BYT
		0456.21	0457.21	0458.21	
1	Coliform	KPH	KPH	KPH	<3 CFU/100ml
2	E.coli	KPH	KPH	KPH	<1 CFU/100ml
3	Màu sắc (TCU)	KPH	KPH	KPH	15 TCU
4	Mùi, vị	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	Độ đục	<0,50	<0,50	<0,50	≤ 2NTU
6	pH	7,26	7,29	7,31	6,0 - 8,5
7	Chlor dư tổng cộng	0,86	0,61	0,34	0,2 - 1 mg/l

4. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CHỢ LÁCH

Tổng số mẫu xét nghiệm mức độ A ngày lấy mẫu 05/05/2021:

03 mẫu

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			QCVN 01-1:2018/BYT
		0441.21	0442.21	0443.21	
1	Coliform	KPH	KPH	KPH	<3 CFU/100ml
2	E.coli	KPH	KPH	KPH	<1 CFU/100ml
3	Màu sắc (TCU)	KPH	KPH	KPH	15 TCU
4	Mùi, vị	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	Độ đục	<0,50	<0,50	<0,50	≤ 2NTU
6	pH	7,68	7,67	7,71	6,0 - 8,5
7	Chlor dư tổng cộng	0,89	0,53	0,35	0,2 - 1 mg/l

5. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC GIÒNG TRÔM

Tổng số mẫu xét nghiệm mức độ A ngày lấy mẫu 11/05/2021:

03 mẫu

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			QCVN 01-1:2018/BYT
		0461.21	0462.21	04635.21	
1	Coliform	KPH	KPH	KPH	<3 CFU/100ml
2	E.coli	KPH	KPH	KPH	<1 CFU/100ml
3	Màu sắc (TCU)	KPH	KPH	KPH	15 TCU
4	Mùi, vị	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	Độ đục	<0,50	<0,50	<0,50	≤ 2NTU
6	pH	7,03	6,93	6,96	6,0 - 8,5
7	Chlor dư tổng cộng	0,90	0,60	0,4	0,2 - 1 mg/l

PHÊ DUYỆT

TP. KỸ THUẬT

NGƯỜI LẬP



BẢN TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Thành Nhân

Trần Quốc Việt

Phan Thanh Bình